

附件14

采购项目竞价公告

我村委托安远县农村产权交易中心于2026年1月16日09:00时，在 安远县农村产权交易中心交易大厅 依法对 安远县孔田镇下魏村太阳能路灯采购 项目进行现场公开竞价；同步在安远县农村产权交易中心交易平台（网址：<https://anyuan.nongjiao.com/>）依法对 安远县孔田镇下魏村太阳能路灯采购 项目进行 线上公开竞价，项目采购情况如下（详情见交易网站采购方案）：

安远县孔田镇下魏村太阳能路灯采购项目清单

名称	参数要求	单位	数量	单 价 (元)	总 额 (元)	参考品牌 款式
太阳能路灯 (全套)	1、材料：国标 Q235镀锌钢材(防腐防锈)材质厚度2.0mm 2、高度：6米 3、地笼选择：含地笼 26cm*50cm 4、电镀工艺：镀锌 5、表面处理：喷专用户外漆 6、灯杆灯杆高度：6mA 字臂； 口径：上口径60mm；下口径135mm； 活支臂臂长：76cm；尺寸：60管； 75w 双撑工字型支架，孔距： 670*800； 7、法兰200*200*8mm 8、防水等级：IP65 9、LED 灯头75w，需符合 GB/T 24824-2009《普通照明用 LED 模块测试方法》检测标准，其中功率	套	78	1870	145860	



	不低于75W、光通量不低于8000lm、光效不低于130lm/W、色温不低于5500K。 10、光伏板尺寸：670*800*25mm，75w 单晶光伏板，电压：6V；开路电压 Voc 不低于20V、短路电流 Isc 不低于14A、最大功率 Pmax 不低于80W。 11、防水等级：IP65 12、磷酸铁锂电池80AH，电压：3.2V；需符合 IEC 62620-2014《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组：工业用锂蓄电池和蓄电池组》检测标准，其中电池组按 6.3.1 规定进行试验，放电容量应不低于额定容量的100%。 13、智能光控系统					
太阳能路灯 (全套)	1、材料：国标 Q235镀锌钢材(防腐防锈)材质厚度2.0mm 2、高度：7米 3、地笼选择：含地笼 26cm*50cm 4、电镀工艺：镀锌 5、表面处理：喷专用户外漆 6、灯杆灯杆高度：6m 字臂；口径：上口径60mm；下口径135mm；活支臂臂长：76cm；尺寸：60管；75w 双撑工字型支架，孔距：670*800； 7、法兰200*200*8mm 8、防水等级：IP65 9、LED 灯头75w，需符合 GB/T	套	14	2110	29540	

24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》检测标准,其中功率不低于75W、光通量不低于8000lm、光效不低于130lm/W、色温不低于5500K。 10、光伏板尺寸:670*800*25mm,80w单晶光伏板,电压:6V;开路电压Voc不低于20V、短路电流Isc不低于14A、最大功率Pmax不低于75W。 11、防水等级:IP65 12、磷酸铁锂电池80AH,电压:3.2V;需符合IEC 62620-2014《含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组:工业用锂蓄电池和蓄电池组》检测标准,其中电池组按6.3.1规定进行试验,放电容量应不低于额定容量的100%。 13、智能光控系统					
大写:壹拾柒万伍仟肆佰元整	175400.00元				

项目竞价保证金转款时间截止于2026年1月15日17:00时。本次竞价方式为:自由竞价,本项目起拍价为175400.00元,价格最低方竞价成功,本次竞价持续时间为30分钟,最后3分钟有人出价延迟3分钟,项目竞价保证金17000.00元。

保证金账户名称:安远县农经交易服务管理有限责任公司

账号:2861000103030001988

开户行:赣州银行股份有限公司安远支行

详询:孙先生18720833103 宋女士18460309819

安远县孔田镇下魏村股份经济合作社

2026年1月8日

