

附件3



安远县浮槎乡长河村太阳能路灯采购清单

序号	商品名称	配置要求	计量单位	数量
1	太阳能单灯控制器控制器	太阳能一体控制器	套	100
2	太阳能板	太阳能电池板60W	套	100
3	太阳能板支架	2*4方管 76管套筒	套	100
4	磷酸铁锂电池	3.2V 60AH 锂电池太阳能专用	套	100
5	灯壳	100W 小金豆	套	100
6	光源	LED 模组100W	套	100
7	铝基板	100W	套	100
8	灯杆	6m	根	100

二、性能要求

1: 灯头: 所投产品太阳能电池板, 功率60w ($\pm 3\%$), 并且提供所投太阳能板具有检测资质的第三方检测机构 (具有 CMA 、CNAS 标志) 出具的有效检测报告原件扫描件及国家认可认证服务平台检测报告编号可查询。

2: 所投太阳能板 : 保持组件温度在 $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 用自然光或符合 IEC60904-9要求的至少为 BBA 级的模拟器, 按照 IEC60904-1的规定, 在 $(1000 \pm 100) \text{ W/m}^2$ 辐照度下, 测量其他电流-电压特性。提供所投产品具有检测资质的第三方检测机构 (CMA 、CNAS 标志) 出具的有效检测报告原件扫描件及国家认可认证服务平台检测报告编号可查询。

3: 灯杆高度: 所投产品灯杆高度为 $6.0 \pm 2\%L$, 并且提供所投太阳能板具有检测资质的第三方检测机构 (具有 CMA 、CNAS 标志) 出具的有效检测报告原件扫描件及国家认可认证服务平台检测报告编号可查询。

4: 为完善保证货物品质、以上1、2、3项为投标方必须具备资质, 文件必须上传, 未提供或提供不符合者视为无效响应。

注:具体采购内容、采购数量以安远县长河村村委会实际需求为准, 意向供货方需前往安远县长河村村委实地考察采购需求。